

Chełm, dnia 16 sierpnia 2023 r.

NS-HK.903.1.22.4.2023

URZĄD GMINY
Rejowiec Fabryczny

Dnia 2023 -08- 16

Ilość zał. 2145.

Podpis

Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537) oraz § 3 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po przeanalizowaniu wyników badań wody pobranej w dniu 11 lipca 2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej zarządcy Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Wólce Kańskiej wykonanych przez Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia: pierwsza próbka w zakresie monitoringu parametrów grupy A zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 366489/23/MAL z dnia 25 lipca 2023 r. z następującego punktu zgodności: Hydrofornia Wólka Kańska – Kolonia 7A oraz druga próbka w zakresie monitoringu parametrów grupy A – badania mikrobiologiczne + stężenie żelaza ogólnego, stężenie manganu zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 366491/23/MAL z dnia 26 lipca 2023 r. z następującego punktu zgodności: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej – Wólka Kańska 1 – kran w kuchni – zmywalnia,

s t w i e r d z a:

woda w badanym zakresie dostarczana przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w Wólce Kańskiej nadaje się do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie
mgr Grzegorz Marek
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W CHEŁMIE
22-100 CHEŁM
CHEŁM
ul. Szpitalna 48

CHEŁM, 2023-08-16

GMINA REJOWIEC FABRYCZNY
Rejowiec Fabryczny
Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16

INFORMACJA

Załączniki:

1. [PSSE Chełm_Rejowiec Fabryczny.pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

Chelm, dnia 16 sierpnia 2023 r.

NS-HK.903.1.5.4.2023

URZĄD GMINY
Rejowiec Fabryczny

Dnia 2023 -08- 16
Ilość zał. Lp. 21/16
Podpisz

Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537) oraz § 3 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po przeanalizowaniu wyników badań wody pobranej w dniu 11 lipca 2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej zarządcy Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Pawłowie, wykonanych przez Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia: pierwsza próbka w zakresie monitoringu parametrów grupy A zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 366490/23/MAL z dnia 24 lipca 2023 r. z następującego punktu zgodności: Hydrofornia Pawłów, Powstanie 30 – wyjście na sieć oraz druga próbka w zakresie monitoringu parametrów grupy A – badania mikrobiologiczne zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 366493/23/MAL z dnia 24 lipca 2023 r. z następującego punktu zgodności: Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie, ul. Lubelska 23a – łazienka ogólnodostępna,

stwierdza:

woda w badanym zakresie dostarczana przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w Pawłowie nadaje się do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie
mgr inż. Grzegorz Marek
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Otrzymuje:

1. Adresat
2. aa.

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W CHEŁMIE
22-100 CHEŁM
CHEŁM
ul. Szpitalna 48

CHEŁM, 2023-08-16

GMINA REJOWIEC FABRYCZNY
Rejowiec Fabryczny
Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16

INFORMACJA

Informacja

Załączniki:

1. [PSSE Chełm - Rejowiec Fabryczny.pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

Chełm, dnia 16 sierpnia 2023 r.

NS-HK.903.1.23.5.2023

URZĄD GMINY
Rejowiec Fabryczny

Data 2023 -08- 16

Ilość zał. L. dz. 2117

Podpis:

Gmina Rejowiec Fabryczny

ul. Lubelska 16

22-170 Rejowiec Fabryczny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537) oraz § 3 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po przeanalizowaniu wyników badań wody pobranej w dniu 11 lipca 2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej zarządcy Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Lisznie, wykonanych przez Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia: pierwsza próbka w zakresie monitoringu parametrów grupy A zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 366488/23/MAL z dnia 25 lipca 2023 r. z następującego punktu zgodności: Hydrofornia Liszno 144 – wyjście na sieć oraz druga próbka w zakresie monitoringu parametrów grupy A – badania mikrobiologiczne zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 366492/23/MAL z dnia 24 lipca 2023 r. z następującego punktu zgodności: Budynek Wielofunkcyjny, Gołąb 20 – kuchnia,

s t w i e r d z a :

woda w badanym zakresie dostarczana przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w Lisznie nadaje się do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Chełmie
mgr inż. Marek
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Otrzymuje:

1. Adresat
2. aa.

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W CHEŁMIE
22-100 CHEŁM
CHEŁM
ul. Szpitalna 48

CHEŁM, 2023-08-16

GINA REJOWIEC FABRYCZNY
Rejowiec Fabryczny
Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16

INFORMACJA

Informacja

Załączniki:

1. [PSSE Chełm _ Rejowiec Fabryczny.pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny