

Chełm, dnia 02 października 2023 r.

NS-HK.903.1.5.5.2023

ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm
t. 82 565-30-21, 22 tel. fax: 82 565-30-13
legon: 000301919, NIP 563-15-64-163

URZĄD GMINY
Rejowiec Fabryczny

Dnia 2023 -10- 02

Ilość zał.....L.dz. 8453

Podpis

Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się z protokołem pobrania próbek wody pobranej w dniu 29 września 2023 r. w ramach zlecenia zarządcy Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Pawłowie wykonanych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Chełmie w zakresie: badania mikrobiologiczne – parametry grupy B zawartych w raporcie zbiorczym z badań: Nr **WD/0445-0448/23/Z** z dnia 02 października 2023 r. z następujących punktów monitoringowych: Hydrofornia Pawłów, ul. Piastownie 31 – wyjście na sieć, Szkoła Podstawowa w Pawłowie, ul. Szkolna 4 – łazienka, Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie, ul. Lubelska 23a – łazienka ogólnodostępna i Szkoła Podstawowa w Krasnem – Krasne 31,

stwierdza:

woda w badanym zakresie dostarczana przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w Pawłowie nadaje się do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmie
Elzbieta Kuryk

Otrzymują:

1. Gmina Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
2. Aa

Do wiadomości:

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin
2. Sekcja HZIŻ
3. Sekcja PEP
4. Sekcja HDiM

Chełm, dnia 02 października 2023 r.

URZĄD GMINY
Rejowiec Fabryczny

Data 2023 -10- 02

Ilość zał.....L.dz. 2552

Podpis.....

Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się z protokołem pobrania próbek wody pobranej w dniu 29 września 2023 r. w ramach zlecenia zarządcy Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Lisznie wykonanych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Chełmie w zakresie: badania mikrobiologiczne – parametry grupy B zawartych w raporcie zbiorczym z badań: Nr WD/0449-0452/23/Z z dnia 02 października 2023 r. z następujących punktów monitoringowych: Hydrofornia Liszno 144 – wyjście na sieć, Budynek wielofunkcyjny w Lisznie – Liszno 57 – kran w kuchni świetlicy, Budynek wielofunkcyjny w Gołębiewie – Gołąb 20 – kuchnia i Mieszkanie prywatne – Toruń 33 – kuchnia,

stwierdza:

woda w badanym zakresie dostarczana przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w Lisznie nadaje się do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmie
Elżbieta Kuryk

Otrzymują:

1. Gmina Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
2. Aa

Do wiadomości:

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin
2. Sekcja HŻiŻ
3. Sekcja PEp
4. Sekcja HDiM

NS-HK.903.1.22.5.2023

Chełm, dnia 26 października 2023 r.

Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się z protokołem pobrania próbek wody w dniu 25 września 2023 r. w ramach nadzoru sanitarnego z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Wólce Kańskiej, a także po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Chełmie: pierwsza próbka w zakresie: mętność, stężenie żelaza ogólnego, stężenie manganu i badania mikrobiologiczne – parametry grupy B zawartych w raporcie z badań: Nr WD/0515/23/N z dnia 29 września 2023 r. z następującego punktu monitoringowego wyznaczonego przez zarządcę wodociągu: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej – kuchnia, zmywalnia i druga próbka w zakresie: badania fizyko – chemiczne – parametry grupy B i badania mikrobiologiczne – parametry grupy B zawarte w raporcie z badań Nr WD/0515/23/N z dnia 11 października 2023 r. z następującego punktu monitoringowego wyznaczonego przez zarządcę wodociągu: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kaniem – łazienka ogólnodostępna,

s t w i e r d z a :

woda w badanym zakresie dostarczana przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w Wólce Kańskiej nadaje się do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmie
Eżbieta Kuryk

Otrzymują:

1. Adresat
2. adi

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Grzegorz Marek