

Chełm, dnia 23 czerwca 2016 r.

NS-HK.721-22/4/16



Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22 - 170 Rejowiec Fabryczny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2015 r., poz. 139/, po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych 10 maja 2016 r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Wólce Kańskiej /badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego/ z następujących punktów pobrań: Hydrofornia – Wólka Kańska 71 i Niepubliczna Szkoła Podstawowa – Wólka Kańska 1, zawartych w sprawozdaniach z badań: Nr 139556/16/SOK, Nr 139557/16/SOK z dnia 20 maja 2016 r.

stwierdza:

woda w badanym zakresie dostarczana przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w Wólce Kańskiej nadaje się do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi / Dz. U. 2015, poz. 1989./


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Chełmie
GR
mgr inż. Grażyna Rejter

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmie
ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm
tel. 82 565-34-21, 22 tel. fax. 82 565-30-13
Regon: 300301319, NIP 583-15-64-163

Chełm, dnia 23 czerwca 2016 r.

NS-HK 721-23/3/16

p. Diechomski
2016.06.28



Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22 - 170 Rejowiec Fabryczny

p. J. J. J.
Ep

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2015 r., poz. 139/, po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych 10 maja 2016 r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Lisznie /badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego/ z następujących punktów pobrań: Hydrofornia Liszno - przed i po odżelazianiu zawartych w sprawozdaniach z badań: **Nr 139558/16/SOK, Nr 139555/16/SOK** z dnia 20 maja 2016 r.

s t w i e r d z a :

woda w badanym zakresie dostarczana przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w Lisznie nadaje się do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015, poz. 1989/.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Chełmie

[Signature]
mgr inż. Grażyna Rejter

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmie
ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm
tel. 82 565-14-71, 25 tel. fax. 82 565-30-13
NS-HK.721-5/3/16 563-15-64-163

Chełm, dnia 23 czerwca 2016 r.

P. Ciechomy
2016.06.28

URZĄD GMINY Rejowiec Fabryczny	
Wpl. dnia	2016 -06- 2 8
Ilość zał.....L. u. 40. 28.	
Podpis.....	

Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22 - 170 Rejowiec Fabryczny

P. Świąd

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2015 r., poz. 139/, po przeanalizowaniu wyniku badania wody pobranej w dniu 10 maja 2016 r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Pawłowie /badanie wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego/ z następującego punktu pobrania: Posesja prywatna – Pawłów, ul. 22 Lipca 60 zawartego w sprawozdaniu z badań: **Nr 139491/16/SOK** z dnia 20 maja 2016r.

stwierdza:

woda w badanym zakresie dostarczana przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w Pawłowie nadaje się do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015, poz. 1989./

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Chełmie
GR
mgr inż. Grazyna Rejter