

Uwaga:

1. Istniejącą tablicę wyposażyć w nowoprojektowane aparaty zabezpieczające fontannę
2. Wykorzystać wolne pola przewidziane na rezerwę
3. Układ instalacji: TN–S
4. 2 wolne żyły YKSY 5x2,5mm2 mogą być wykorzystane na ewentualne sterowanie pompy (opcjonalnie)
5. Opcjonalnie zamontować w tablicy regulator wydajności pompy.

Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej wraz z przebudową boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Pawłów Działki: 961/1, 961/2, 963
Etap: zagospodarowanie terenu
Inwestor: Gmina Rejowiec Fabryczny 22-169 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16
Instalacja elektryczna fontanny Schemat modernizacji istniejącej tablicy
Projektant: mgr inż. Adrian Łątkowski, upr. LUB/0085/POOE/12 — 01.2013 — Rys. 2