

Rejowiec Fabryczny 2010.03.26.

Gmina Rejowiec Fabryczny  
ul. Lubelska 16  
22 – 170 Rejowiec Fabryczny

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro (procedura uproszczona), którego przedmiotem jest „Budowa drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych do oczyszczalni ścieków w Pawłowie” .

#### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2

W związku z pytaniem dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonym przez wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

#### **Pytanie Nr 1**

W poz. 20 i 21 kosztorysu ofertowego jest „ Nawierzchnia z asfaltu lanego” , czy może być „ Nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej „ ?

*Odpowiedź:*

*W poz.20 ma być 5 cm nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych / warstwa wiążąca /.*

*W poz.21 ma być 4 cm nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych / warstwa ścieralna /*

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny  
Zdzisław Krupa