




Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "AGTEL" Sp. z o.o.  
22-400 Zamość ul. Zagłoby 5 tel. 084 639 34 58 fax 084 627 03 73  
e-mail: sekret.agtel@zamosc.pl www.agtel.zamosc.pl  
NIP 922-000-53-46 Bank PKO S.A. I O/Zamość nr 10701728-8976-2221-0100

## SZAFKA OŚWIETLENIOWA KABLOWA, Typ SO-2C/JM

OBUDOWA TERMOUTWARDZALNA JEAN MUELLER



TYP OBUDOWY

KVS-0/10

TYP FUNDAMENTU


FP-0/10

Dane techniczne

Napięcie znam. izolacji	500V
Napięcie znam. robocze	230/400V
Prąd znam. zasilania	40A
Prąd znam. odpływu	25A
Stopień ochrony ob.	IP44
Klasa ochronności	II

**PROJEKTANT**  
Instalacje elektroenergetyczne

inż. Jerzy Fryczak  
Upr.bud. 6/CH/75  
Upr.proj. 1184/CH/94



\* - elementy plombowane

Zegar przełączenia taryf montować na pokrywie licznika.

RYS.4.A.