

### Uwagi i zalecenia

1. Jednostki projektowe zobowiązane są do eksponowania w kolorach na kopiach projektu skrzyżowań i zbliżeń projektowanych i istniejących przewodów i obiektów z istniejącymi i projektowanymi przewodami i obiektami.
2. Przypomina się o obowiązku przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).
3. Warunki BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych uzgodnić indywidualnie we właściwych Rejonach Energetycznych przed przystąpieniem do prac.
4. Prace ziemne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego.
5. W razie niezgodności realizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. ( Rozp. Min. Rozwoju i Budownictwa z dnia 2.04.2001r.rozdz.3 par.16.)
6. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Inwestor zobowiązany jest pod karą grzywny zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych obiektów (przed zasypaniem).
7. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci na odległość mniejszą niż 2 m od istniejącego podziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego lub gazowego prace ziemne wykonać ręcznie i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót. Warunki prowadzenia prac należy uzgodnić w Rejonowym Zakładzie Energetycznym lub Rozdzielni Gazu.
8. Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.30/89 i 15/91). O pracach w pobliżu punktów geodezyjnych powiadamiać Starostę Chełmskiego.
9. Prace ziemne wykonywać pod nadzorem przedstawicieli instytucji i zarządzających sieciami uzbrojenia terenu krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgadnianego projektu. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadamiane z tygodniowym wyprzedzeniem.
10. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branżowych o ich przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialność ponosi zarządzający daną siecią.
11. **T P S.A. PTOK Lublin** – skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. W miejscu skrzyżowań i zbliżeń prace ziemne prowadzić w sposób ręczny zabezpieczając istniejące urządzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem, zachowując szczególną ostrożność. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić tut. Zakład oraz kontrahenta Teletrim S.A. ul. Chemiczna 15 w Chełmie tel. 082-5640117 celem wytyczenia oraz nadzorowania prac w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi w terenie. Koszty wszelkich awarii powstałych w wyniku prowadzenia prac ponosi ich wykonawca.

Z up. STAROSTY  
*Bogumiła Skubiszewska*  
Inspektor  
w Wydziale Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami