

8. Miejsce przyłączenia przyłącza do sieci stanowią końcówki przyłącza w szafce na stacji transformatorowej.
9. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowią końcówki przyłącza w szafce SO.
10. Miejsce rozgraniczenia własności stanowią końcówki przyłącza w szafce SO.
11. Dla ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy zapewniać samoczynne wyłączenie w układzie sieci zasilającej TN-C.
12. Wykonać instalację odbiorczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami).
13. Przyłączane do sieci dystrybucyjnej urządzenia i sieci odbiorcy muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne wynikające z Ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, do której są przyłączane.
14. Zainstalować zabezpieczenie odbiorników trójfazowych przed zanikiem fazy, zaniżonym napięciem oraz ochronę przeciwprzepięciową.
15. Na zakres prac wynikających z warunków przyłączenia, do miejsca rozgraniczenia własności należy opracować dokumentację techniczno-równą, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Dokumentacja podlega sprawdzeniu w Rejonowym Zakładzie Energetycznym w Krasnymstawie.
16. Realizacja warunków przyłączenia odbędzie się na podstawie umowy o przyłączenie, której projekt został załączony do warunków. Po podpisaniu należy dwa egz. projektów umów przesłać do Rejonowego Zakładu Energetycznego w Krasnymstawie.
17. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nastąpi po zrealizowaniu warunków przyłączenia i zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej.
18. Warunki przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń zrealizuje własnym kosztem i staraniem podmiot przyłączany do sieci (wnioskodawca).
19. Ważność warunków przyłączenia ustala się do dnia 2010-07-17.
20. Do zgłoszenia urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do odbioru technicznego i przyłączenia ich do sieci należy dołączyć:
 - a) opis techniczny urządzeń uwzględniający schemat zasilania, obejmujący urządzenia do granicy stron;
 - b) oświadczenie wykonawcy o prawidłowym wykonaniu instalacji odbiorczej i odebraniu jej przez inwestora.
21. Od powyższych warunków przyłączenia służy prawo odwołania do ZKE Dystrybucja Sp. z o.o. ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość.
22. Informacje dodatkowe:

K/O:

ZKE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny w Krasnymstawie
Z-ca DYREKTORA ZKE DYSTRYBUCJI
Jacek Koźiej